

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ОАО ПКП «Меридиан»



А.В.Комлев

Техническое задание

на оказание услуги по аэродинамическим испытаниям и паспортизации вентиляционных систем в здании гл.производственного корпуса с галереей стр.2 инв.№ 00000003, в здании административно-бытовое стр.1 инв.№ 00000004 и блоке вспомогательных цехов стр.4 инв.№ 00000889 по адресу: ОАО ПКП «Меридиан», г.Москва, ул.Ижорская, 7 согласно требованиям СНиП 41-01-2013. Раздел: отопление, вентиляция, кондиционирование., СанПин 2.1.3.1375-03.3 «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха».

Общее количество вентиляционных систем 66 шт.

Перечень работ:

- определение фактического состояния вентиляционного оборудования и его соответствия проектным показателям;
- обследование состояния воздушной среды рабочей зоны вентилируемых помещений;
- составление заключения с оценкой фактической эффективности вентиляционных систем и рекомендациями по оптимизации их работы и повышению эксплуатационной надежности;
- составление отчетной документации (технический отчет, паспорта)

Начальник цеха ТВС и К

Главный инженер



С.Г. Борисов

Н.П. Степанов